

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,  
[ondsuh@mchskrsk.ru](mailto:ondsuh@mchskrsk.ru)

Красноярский край,  
с. Сухобузимское  
(место составления акта)

“ 19 ” октября 20 18 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 64

По адресу/адресам: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Шила, ул. Ленина, 71

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 20.09.2018 № 64  
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского  
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шилинская средняя  
общеобразовательная школа» (МБОУ «Шилинская СШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” октября 20 18 г. с 12 час. 05 мин. до 12 час. 55 мин. Продолжительность минут 50

“ 19 ” октября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность минут 40

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении  
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 1 час 30 минут

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной  
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте в 09:00  
20.09.2018г. директору МБОУ «Шилинская СШ» Шпирук Л.Э.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Сухобузимского и Большемуртинского районов по пожарному надзору Седов Артур Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Шилинская СШ» Шпирук Лариса Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Характеристика объекта

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Сухобузимского и Большемуртинского районов  
по пожарному надзору



Седов А.Ю.



« 19 » октября 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**директор МБОУ «Шилинская СШ»**

**Шпирук Л.Э.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_ » октября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19



## 1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Шилинская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Шилинская СШ») подавалась, зарегистрирована 01.04.2010 № 04 251 828 00033-0005.

МБОУ «Шилинская СШ» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 19.04.2007 № 595164 серия 24 ЕЗ) расположенное по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Шила, ул. Ленина, 71.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения МБОУ «Шилинская СШ» относятся к Ф 4.1. Здание отдельностоящее, трехэтажное, II степени огнестойкости, 1969 года постройки, имеется чердачное помещение. Несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетона, перегородки выполнены из кирпича и гипсокартона. Крыша шатровая, покрыта шифером по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, естественной вентиляцией, телефонной связью, электроснабжением от трансформаторной подстанции райэлектросети ТП-55-4-2. Общая площадь помещений составляет 2608,6 кв. м. В данной организации списочное количество учеников составляет 309 человек, количество работников составляет 64 человека.

В состав помещений третьего этажа входят: учебные классы, санузлы. Из данных помещений имеются 2 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно в лестничную клетку шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 2 м. Пол общего коридора застлан линолеумом (сертификат ПБ предоставлен: В2, РП1, Д2, Т2), стены окрашены краской КЧ, потолок побелен извёсткой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и походу выхода из здания.

В состав помещений второго этажа входят: учебные классы, санузлы. Из данных помещений имеются 2 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно в лестничную клетку шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 2 м. Пол общего коридора застлан линолеумом (сертификат ПБ предоставлен: В2, РП1, Д2, Т2), стены окрашены краской КЧ, потолок побелен извёсткой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и походу выхода из здания.

В состав помещений первого этажа входят: спортзал, электрощитовая, санузлы, гардероб, тепlopункт, столовая (на 90 посадочных мест). Из помещений спортзала и столовой имеются по два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 2 м. Из помещений первого этажа имеются 5 эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу.

Помещения МБОУ «Шилинская СШ» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульс ЕДДС. Ремонт и обслуживание средств пожарной автоматики производится ООО «Парус». Помещения оборудованы внутренним противопожарным водоснабжением на



сети которого выполнено три пожарных крана. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Испытание качества огнезащитной обработки произведено. Наружная пожарная лестница испытана (протокол №196 от 20.07.2015). Ограждение кровли испытаны (протокол №195 от 20.07.2016). Лестничные клетки оборудованы дверями с доводчиками и уплотнением в притворах. Приказом руководителя назначено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности. Ответственным лицом за пожарную безопасность и директором МБОУ «Шилинская СШ» пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума. С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 35 штук (марки ОП 30шт., ОУ 5шт.). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеются поэтажные планы эвакуации, вывешенные на видных местах. С работниками и учениками проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников. На территории имеется пожарный гидрант (50 м.), подъезд к нему имеется, крышка ПГ очищена, имеется указатель ПГ установленного ГОСТом образца. Также на расстоянии 80 м. имеется пожарный водоём на 100 м.куб.

Государственный инспектор  
Сухобузимского и  
Большемуртинского районов  
по пожарному надзору

Седов А.Ю.

Директор  
МБОУ «Шилинская СШ»

Шпирук Л.Э.