

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,
ondsuh@mchskrsk.ru

Красноярский край,
с. Сухобузимское
(место составления акта)

“ 19 ” октября 20 18 г.
(дата составления акта)
11 часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 65

По адресу/адресам: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Шила, ул. Солнечная, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 20.09.2018 № 65
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шилинская средняя
общеобразовательная школа» (МБОУ «Шилинская СШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” октября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 40 мин. Продолжительность минут 40

“ 19 ” октября 2018 г. с 11 час. 45 мин. до 12 час. 10 мин. Продолжительность минут 25

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 1 час 05 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте в 09:00
20.09.2018г. директору МБОУ «Шилинская СШ» Шпирук Л.Э.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Сухобузимского и

Большемуртинского районов по пожарному надзору Седов Артур Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Шилинская СШ» Шпирук Лариса Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Сухобузимского и Большемуртинского районов

по пожарному надзору



Седов А.Ю.

« 19 » октября 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директора МБОУ «Шилинская СШ»



Шпирук Л.Э.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» октября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Шилинская средняя школа» (далее МБОУ «Шилинская СШ») обособленное подразделение детский сад подавалась, зарегистрирована 01.04.2010 № 04 251 828 00034-0004.

Обособленное подразделение детский сад филиал МБОУ «Шилинская СШ» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 12.07.2010 № 713391 серия 24 ЕИ) расположенное по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Шила, ул. Солнечная, 6.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения МБОУ «Шилинская СШ» относятся к Ф 1.1. Здание отдельностоящее, двухэтажное, II степени огнестойкости, 1976 года постройки, имеется чердачное и подвальное помещения. Несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетона, перегородки выполнены из кирпича и гипсокартона. Крыша шатровая, покрыта шифером по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, естественной вентиляцией, телефонной связью, электроснабжением от трансформаторной подстанции райэлектросети ТП-55-4-2. Общая площадь помещений составляет 983,55 кв. м. В данной организации установлен следующий режим работы: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу с 08.00 часов до 18.00 часов. Списочное количество детей составляет 115 человек (6 групп), списочное количество работников составляет 30 человек.

В состав помещений второго этажа входят: четыре групповые ячейки. Из подготовительной группы «Буратино» (26 детей) имеются два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м. один ведущий в лестничную клетку, второй на лестницу третьего типа. Из старшей группы «Осьминожки» (25 ребёнка) имеются два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м. ведущие в лестничные клетки. Из младшей группы «Смешарики» (17 ребёнка) имеются два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м. ведущие в лестничные клетки. Из средней группы «Гномики» (21 ребёнка) имеются два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м. один ведущий в лестничную клетку, второй на лестницу третьего типа. Из помещений второго этажа имеется четыре эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., два ведущие в лестничные клетки и два ведущие на лестницы третьего типа. Пол общего коридора застлан линолеумом (сертификат ПБ предоставлен: В2, РП1, Д2, Т2), стены окрашены краской КЧ, потолок побелен извёсткой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и походу выхода из здания.

В состав помещений первого этажа входят: две групповые ячейки, кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, кабинет инструктора, кабинет старшего воспитателя. Из группы «Карапузы» (10 детей) имеются два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м. ведущие непосредственно наружу. Из группы «Солнышки» (17 детей) имеются два эвакуационных выхода шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м. ведущие непосредственно наружу. Из помещений первого этажа имеются 7 эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу шириной в свету 1,2 м. и высотой в

свету 1,9 м. Пол общего коридора застлан линолеумом (сертификат ПБ предоставлен: В2, РП1, Д2, Т2), стены окрашены краской КЧ, потолок побелен известкой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и походу выхода из здания.

В подвальном этаже расположен теплоузел, электрощитовая. Из данных помещений имеется 1 эвакуационный выход, ведущий через общую лестничную клетку в коридор первого этажа и непосредственно наружу.

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульс ЕДДС. Ремонт и обслуживание средств пожарной автоматики производится ООО «Парус» Акт испытания средств пожарной автоматики предоставлен. Помещения оборудованы внутренним противопожарным водоснабжением на сети которого выполнено три пожарных крана. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Испытание качества огнезащитной обработки произведено. Ограждения на кровле испытаны. Наружные пожарные лестницы испытаны. Лестничные клетки оборудованы дверями с доводчиками и уплотнением в притворах. Приказом руководителя назначено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности (заведующая детским садом). Ответственным лицом за пожарную безопасность пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума. С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения ОП 10шт., ОУ 2шт). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеются поэтажные планы эвакуации, вывешенные на видных местах. С работниками проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников. Ближайший пожарный гидрант расположен на расстоянии 200 м., подъезд к нему имеется, крышка ПГ очищена, имеется указатель ПГ установленного ГОСТом образца. Также на расстоянии 100 м. имеется пожарный водоём на 100 м.куб.

Государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору

Седов А.Ю.

Директор
МБОУ «Шилинская СШ»

Шпирук Л.Э.